



## Stavební bytové družstvo Ocelář Kladno

272 01 KLDNO, GEN. KLAPÁLKA 1614

Návštěvní dno: pondělí 8 - 12, 13-16, úterek 8-12, 13-17 hodin

Tel.: 312278924 Fax: 312278955

E-mail: vybulka@sbdocelar.cz

Pan / Pani

[REDACTED]

Hřebečská 2638

272 01 Kladno-Kročehlavy

Vaše značka / ze dne

Naše značka

Vyřizuje  
Vybulka

KLDNO  
16. května 2017

### Věc: Závady z plynové revize - URGENCE

Dne 11.05.2016 byla v domě Hřebečská 2638 provedena pravidelná revize plynového zařízení dle vyhlášky č.85/78 Sb., při které bylo ve Vašem bytě zjištěno:

**Zjištěna netěsnost spotřebního plynovodu v místě připojení sporáku (kohout-hadice).**

**Uživatel poučen na místě o nutnosti odstranění této netěsnosti z důvodu bezpečnosti odbornou firmou. NEPRODLENĚ.**

Přes upozornění od revizního technika na místě při provádění revize a přes zasláný dopis s upozorněním na zjištěnou závadu jste do dnešního dne nedoložili, že byla závada ve Vašem bytě odstraněna. Žádáme Vás proto, abyste tak učinili co možná nejdříve, nejpozději do 31.5.2017.

V případě, že budete potřebovat bližší informace nebo budete potřebovat s odstraněním uvedené závady pomoci, obraťte se na Technický úsek SBD Ocelář, tel. 312 278 924.

Pokud nezajistíte odstranění závady a v domě dojde k havárii plynu, požáru či jiné škodě, bude posouzena případná míra zavinění neodstraněných závad a následně postupováno v tomto smyslu.

Vybulka Stanislav  
TÚ SBD Ocelář

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr XCVIII, vložka 72 ze dne 28.11.1959

Bank.spojení: č.ú.8655140300

IČO-00035262  
DIČ-C200035262